

Prinzipschaltbild einer Uhrenzentrale der Baustufe III mit zwei 1/1-Sekunden-Pendel-Hauptuhren, Minuten- und Sekunden-Nebenuhrlinien

Erklärungen:

MNUL	= Minuten-Nebenuhrlinie	HU	= Hauptuhr
SNUL	= Sekunden-Nebenuhrlinie	KU-HU	= Kontrolluhr für die Hauptuhr
MKU	= Minutenlinien-Kontrolluhr	SiG	= Signalgeber
SKU	= Sekundenlinien-Kontrolluhr	FUR	= Funkregulierzusatz
SR	= Sekunden-Uhrenrelais	FRZ	= Fernregulierzusatz
MR	= Minuten-Uhrenrelais	HGZ	= Handgleichstellzusatz
SW	= Schrittschaltwerk	PRS	= Pendel-Reguliersystem
KR	= Kontaktrelais		

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Uhrenstandzentrale 425 30 der Baustufe III



Störungsanzeige-Lampentransparent und Gesamtstrom-Meßinstrument



Hauptuhr-Kontrolluhren und Meßinstrumente



Nebenuhrfeld (Teilansicht)
Liniensicherungen,
Meßklinkenstreifen,
Nachstelleinrichtgn.



Überwachungsfeld
Überwachungslampen,
Leuchttasten,
Sicherungsautomaten,
Gangtendenzzähler





Kontrolluhr für
Sekunden-Nebenuhr-
linien (springen-
der Sekundenzeiger)



Kontrolluhr für Minuten-
Nebenuhrlinien (sprin-
gender Minutenzeiger)

Gesamtansicht
Hauptschrank

Die ...iterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung w... er-
vielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen
sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch
für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

126 Oh
10.6.63

Uhrenwandzentrale Baustufe I mit 3/4-Sekunden-Pendel-Hauptuhren für Minuten-Nebenuhrlinien



Uhrenwandzentrale
mit 2 Hauptuhren
Best.-Nr. 04.2510.0000



Uhrenwandzentrale
mit 1 HU
Best.-Nr. 04.2511.0000



Uhrenwandzentrale
ohne HU
Best.-Nr. 042512.0000

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Uhrenstandzentrale der Baustufe II mit 1/1-Sekunden-Pendel-Hauptuhren für Minuten-Nebenuhrlinien



Uhrenstandzentrale
mit 2 Hauptuhren
Bestell-Nr. 4.2520.0000



Uhrenstandzentrale
mit 1 Hauptuhr
Bestell-Nr. 4.2521.0000



Uhrenstandzentrale
ohne Hauptuhren
Bestell-Nr. 4.2522.0000



Erweiterungs-Standschrank
für Uhrenzentrale
Bestell-Nr. 4.2525.0000

Diese Unterlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Uhrenstandzentrale der Baustufe III mit 1/1-Sekunden-Pendel-Hauptuhren für Minuten- und Sekunden-Nebenuhrlinien



Uhrenstandzentrale
mit 2 Hauptuhren
Bestell-Nr. 4.2530.0000



Uhrenstandzentrale
mit 1 Hauptuhr
Bestell-Nr. 4.2531.0000



Uhrenstandzentrale
ohne Hauptuhren
Bestell-Nr. 4.2532.0000



Erweiterungs-Standschrank
für Uhrenzentrale
Bestell-Nr. 4.2525.0000

Diese Anlage darf ohne unsere vorherige Zustimmung weder ganz oder teilweise vervielfältigt, verwendet noch mitgeteilt werden. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte auch für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.